

# MANUEL D'UTILISATION

Climatiseur fixe monobloc réversible



## Manuel d'instruction et d'utilisation d'origine

Ref : CALLISTO  
Mod : YWD1-10HD/FC-3-W



## TRES IMPORTANT

Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien. **CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE UTILISATION ULTERIEURE.**

### Sommaire

---

Instructions de sécurité	2	Configuration WiFi	29
Spécifiques à cet appareil	6	Entretien et maintenance	44
Informations	7	Depannage	44
Description	19	Spécifications technique	47
Installation	20	Recyclage	48
Commandes	24	Bon de garantie	49

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SÉCURITÉ

---

- Enlevez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contactez votre revendeur.

- Ne mettez pas ce climatiseur en service s'il est endommagé ou fait l'effet d'être défectueux.

- N'utiliser le climatiseur que dans les conditions décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est déconseillée et risque d'entraîner un incendie, des blessures ou une électrocution.

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capaci-**

**tés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

- Pour débrancher de l'alimentation électrique, prendre la prise et la retirer. **NE PAS TIRER**

## SUR LE CORDON.



- Ne pas introduire des objets de quelle que nature que ce soit dans les grilles pendant que l'appareil est en marche, CELA OCCASIONNERA DE GRAVES BLESSURES A LA PERSONNE.
- Le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones humides, dans des zones où la température excède les 35°C ou dans des zones poussiéreuses. N'utilisez pas cet appareil dans une atmosphère explosive ou corrosive.
- Ne pas exposer un bébé ou une personne malade devant l'appareil trop longtemps et sans interruption.
- S'assurer que la cloison sur laquelle est installé l'appareil soit suffisamment résistante.
- Cet appareil est destiné seulement à un usage ménager. Tout entretien autre que le nettoyage ou l'entretien courant effectué par l'utilisateur doit être fait par un électricien compétent.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des baignoires, lavabos, douches, pis-

cines, etc.

- L'Utilisation de cet appareil en volume 0 ,1 ou 2 d'une salle de bains est strictement interdit.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Attention : Ne pas utiliser cet appareil dans l'environnement immédiat d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Il ne doit pas être possible d'accéder aux commandes de l'appareil à partir de la baignoire ou de la douche ou lorsque l'on est en contact avec de l'eau.
- Ne pas introduire d'objet à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil ne devra être employé que pour l'usage pour lequel il a été spécialement conçu, c'est-à-dire pour le refroidissement ou le chauffage de locaux. Tout autre emploi est considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le fabricant ne peut pas être considéré comme responsable des dommages éventuels qui découlent de l'utilisation impropre, erronée ou irraisonnée de l'appareil.
- L'utilisation de tout appareil électrique implique l'observation de quelques règles fondamentales :  
**NE PAS TOUCHER L'APPA-**

## REIL AVEC LES MAINS OU LES PIEDS HUMIDES OU MOUILLES - NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN EXTERIEUR

- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où se trouvent des gaz ou produits inflammables



- Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, ne pas démonter l'appareil.
- Il n'y a aucune raison d'ouvrir cet appareil pour trouver une quelconque pièce utile car il n'en contient pas.
- Seul le personnel autorisé

(colles etc. ...).

- Vous pouvez l'utiliser dans les salles de bains et les pièces humides (hors volume uniquement). Mais vous ne devez jamais l'installer dans les volumes 0, 1 ou 2, conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100. Note : Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

effectuera le travail de réparation.

- **NE BLOQUEZ PAS LA VENTILATION !** Veillez à ce que la ventilation d'entrée et de sortie ne soit pas bloquée, et ce, en aucune circonstance.

- La cause de surchauffe la plus commune est le dépôt de poussière dans l'appareil. Assurez-vous que ces dépôts soient enlevés en nettoyant les sorties d'air et les grilles avec un aspirateur (avant toute opération, déconnectez l'appareil électriquement au tableau d'alimentation).
- L'appareil doit être installé de façon à ce qu'il soit parfaitement horizontal afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Pour usage intérieur seulement. La plage de température ambiante de fonctionnement est **7-35°C (44-95°F)**.
- Nettoyez régulièrement le filtre à air se trouvant sur le dessus afin que le fonctionnement soit le plus efficace.
- Lorsque l'appareil est éteint, veuillez patienter pendant au moins 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Cela empêchera d'endommager le compresseur.
- Avant de connecter l'appareil, s'assurer que les données de la plaque signalétique (autocollant gris placé sur l'appareil) correspondent à celles de votre réseau domestique électrique.
- **L'appareil doit être installé correctement suivant les règles de l'art et les règles de raccordement électriques nationales.**
- Pour que le compresseur soit opérationnel, l'appareil doit être alimenté par une source d'au moins 16 ampères. Afin d'éviter toute disjonction intempestive au tableau d'alimentation électrique, n'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Cet appareil est utilisé pour le refroidissement, le chauffage, la ventilation et la déshumidification intérieur.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Les piles doivent être retirées de la télécommande avant qu'elle ne soit mise au rebut et qu'elle soit éliminée de façon sûre.
- L'appareil est prévu pour une utilisation domestique et pour une surface limitée. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air.

Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides.

- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.

- N'utilisez que les accessoires d'origine.

- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée (risque d'étouffement).

## **INSTRUCTIONS DE SECURITE SPECIFIQUES POUR LES APPAREILS UTILISANT UN FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE**

### **AVERTISSEMENT**



attention, risque de feu.  
R290

Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.

L'appareil doit être stocké dans un local ne contenant pas de sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : feux nus, appareil à gaz ou radiateur

électrique en Fonctionnement).

Ne pas percer ou brûler.

Attention, les fluides frigorigènes peuvent être inodores.

L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans un local dont la surface au plancher est supérieure à 15 m<sup>2</sup>.

## INFORMATIONS À L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

---

Toute intervention sur le circuit frigorigène ne peut être effectués que par un professionnel agréé. Les informations données dans ce paragraphe sont extraites de l'annexe DD de la norme EN 60335-2-40. Si nécessaire, le professionnel doit s'y référer.

### DD.3.1

Informations sur les espaces où les tuyaux contenant des **fluides frigorigènes inflammables** sont autorisés (non applicable pour cet appareil)

- quantité maximale de charge de fluide frigorigène (M) : 290g ;
- flux d'air assigné minimal : voir Annexe GG de la norme EN 60335-2-40 ;
- informations concernant la manipulation, l'installation, le nettoyage, les opérations de service et la mise au rebus des fluides frigorigènes : voir ci-après
- **AVERTISSEMENT** : veiller à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées ;
- les opérations de service doivent être uniquement réalisées selon les recommandations du fabricant.

### DD.3.2.

Une zone non ventilée où un appareil qui utilise des **fluides frigorigènes inflammables** est installé doit être construite de telle manière qu'en cas de fuite de fluide frigorigène, celui-ci ne stagnera pas en risquant de créer un risque d'incendie ou d'explosion :

– **AVERTISSEMENT** : l'appareil doit être stocké dans une zone bien ventilée où la taille du local correspond à la surface du local telle que spécifiée pour le fonctionnement ;

– **AVERTISSEMENT** : l'appareil doit être stocké dans un local ne contenant pas de feux nus fonctionnant en permanence (par exemple, un appareil à gaz) ni de sources d'inflammation (par exemple, radiateur électrique en fonctionnement),

L'appareil doit être stocké de manière à empêcher les dommages mécaniques.

### DD.3.3.

Informations spécifiques concernant les références du personnel qualifié responsable des opérations de service :

– Il convient que toute personne appelée à travailler sur un circuit de fluides frigorigènes soit titulaire d'un certificat, valable et à jour, émanant d'une autorité d'évaluation accréditée par le secteur industriel et reconnaissant sa compétence pour manipuler en toute sécurité les fluides frigorigènes, conformément à la spécification d'évaluation reconnue dans le secteur industriel concerné.

– Les opérations de service ne doivent être réalisées que dans le respect des recommandations du fabricant des équipements. Les opérations d'entretien et de réparation qui nécessitent l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être menées sous le contrôle de la personne compétente pour l'utilisation des fluides frigorigènes inflammables.

#### **DD.4 Information concernant les opérations de service**

Le personnel responsable des opérations de service est invité à faire ce qui suit lors des opérations de service sur un appareil qui utilise un fluide frigorigène.

##### **DD.4.1 Vérifications de la zone**

Avant de commencer les travaux sur les systèmes contenant des

fluides frigorigènes inflammables, des vérifications de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation est réduit. Pour les réparations du système frigorifique, les précautions suivantes doivent être respectées avant de réaliser le travail sur le système.

##### **DD.4.2 Procédure d'intervention**

Les interventions doivent être entreprises dans le cadre d'une procédure contrôlée de manière à minimiser le risque de présence d'un gaz ou d'une vapeur inflammable pendant les travaux.

##### **DD.4.3 Zone de travail générale**

Tout le personnel d'entretien ainsi que les autres personnes qui travaillent dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux réalisés. Tout travail en espace confiné doit être évité. La zone qui entoure l'espace de travail doit être divisée en sections. S'assurer que les conditions à l'intérieur de la zone ont été rendues sûres en contrôlant les matériaux inflammables.

##### **DD.4.4 Vérification de la présence de fluide frigorigène**

La zone doit être contrôlée avec



un détecteur de fluide frigorigène approprié avant et pendant les travaux pour s'assurer que le technicien connaît l'existence des atmosphères explosibles.

S'assurer que l'équipement de détection des fuites qui est utilisé est adapté à une utilisation avec des fluides frigorigènes inflammables, c'est à dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est scellé de manière appropriée et qu'il présente une sécurité intrinsèque.

#### **DD.4.5 Présence d'extincteurs**

Si des travaux provoquant de la chaleur doivent être réalisés sur un équipement de réfrigération ou sur ses parties associées, des équipements de protection incendie appropriés doivent être disponibles à portée de main. Un extincteur à poudre sèche ou CO2 doit se trouver à proximité de la zone de chargement.

#### **DD.4.6 Absence de sources d'inflammation**

Aucune personne réalisant des travaux liés à un système de réfrigération impliquant l'exposition de tuyaux qui contiennent ou ont contenu des fluides frigorigènes inflammables ne doit utiliser des sources d'inflammation d'une manière

qui peut conduire à un risque d'incendie ou d'explosion. Il convient que toutes les sources d'inflammation possibles, y compris une personne fumant une cigarette, se situent suffisamment loin du site d'installation, de réparation, de retrait et de mise au rebut pendant la période où le fluide frigorigène inflammable peut s'écouler dans l'espace environnant. Avant de réaliser les travaux, la zone qui entoure l'équipement doit être examinée pour s'assurer qu'il n'y a pas de dangers d'inflammation ou de risques d'inflammation. Des signaux "Interdiction de fumer" doivent être affichés.

#### **DD.4.7 Zones ventilées**

S'assurer que la zone est à l'air libre ou qu'elle est ventilée de manière adéquate avant d'intervenir sur le système ou de réaliser des travaux provoquant de la chaleur. Une ventilation d'un degré donné doit se poursuivre pendant les travaux. Il convient que la ventilation disperse de manière sûre tout fluide frigorigène émis et qu'elle l'expulse de préférence vers l'extérieur dans l'atmosphère.

#### **DD.4.8 Vérifications de l'équipement de réfrigération**

Lorsque des composants électriques sont changés, ils doivent être adaptés à leur usage tel qu'il est prévu et à la spécification correcte. Les lignes directrices du fabricant en matière d'entretien et de service doivent être suivies à tout moment. En cas de doute, consulter le service technique d'assistance du fabricant.

Les vérifications suivantes doivent être appliquées aux installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables :

- la taille de la charge est conforme à la taille du local dans lequel les éléments contenant un fluide frigorigène sont installés ;
- la machinerie et les soupapes de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstruées ;
- si un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié quant à la présence de fluide frigorigène ;
- le marquage de l'équipement continue à être visible et lisible. Les marques et les symboles qui sont illisibles doivent être corrigés ;
- le tuyau ou les composants de

réfrigération sont installés dans une position où ils ne sont pas susceptibles d'être exposés à une substance qui peut corroder les éléments qui contiennent des fluides frigorigènes, à moins que ces éléments ne soient construits avec des matériaux qui sont intrinsèquement résistants à la corrosion ou qui sont protégés d'une manière adaptée contre la corrosion.

#### **DD.4.9 Vérifications des dispositifs électriques**

Les opérations de réparation et d'entretien des composants électriques doivent inclure des vérifications de sécurité initiales et des procédures de contrôle des composants. En présence d'un défaut pouvant compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit avant que le défaut n'ait été traité de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut pas être corrigé immédiatement mais qu'il est nécessaire de continuer les opérations, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cela doit être indiqué au propriétaire de l'équipement de manière que toutes les parties concernées soient au courant.

Les vérifications de sécurité initiales doivent comporter :

- La vérification que les condensateurs sont déchargés : cela doit être fait d'une manière sûre pour éviter toute possibilité d'étincelles ;
- La vérification qu'aucun composant ou câblage électrique sous tension n'est exposé au cours du chargement, de la récupération ou de la purge du système ;
- La vérification qu'il y a continuité de la liaison equipotentielle à la terre.

## **DD.5 Réparations des composants hermétiques**

**DD.5.1** Au cours des réparations des composants hermétiques, toutes les alimentations électriques doivent être déconnectées de l'équipement qui subit les opérations avant tout retrait de couvercles hermétiques, etc. S'il est absolument nécessaire d'alimenter l'équipement en électricité pendant les opérations de service, un dispositif de détection de fuite fonctionnant en permanence doit être situé au point le plus critique pour avertir en cas de situation

potentiellement dangereuse.

**DD.5.2** Une attention particulière doit être accordée à ce qui suit pour s'assurer qu'en travaillant sur les composants électriques, l'enveloppe n'est pas altérée d'une manière qui altère le niveau de protection. Cela doit inclure les dommages aux câbles, le nombre excessif de connexions, les bornes qui ne respectent pas la spécification initiale, les dommages sur les joints, l'ajustement incorrect des presse-étoupes, etc.

S'assurer que l'appareil est monté de façon sûre.

S'assurer que les joints ou les matériaux de scellement ne se sont pas dégradés au point de ne plus empêcher la pénétration d'atmosphères inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant,

NOTE L'utilisation d'un produit pour sceller à base de silicone peut inhiber l'efficacité de certains types d'équipements de détection de fuite. Les composants à sécurité intrinsèque n'ont pas à être isolés avant de subir une intervention.

## **DD.6 Réparation des composants à sécurité intrinsèque**

Ne pas appliquer de charges inductives ou de capacités permanentes au circuit sans s'assurer que cela ne dépassera pas la tension admissible et le courant autorisé pour l'équipement utilisé.

Les composants à sécurité intrinsèque sont les seuls types sur lesquels on peut travailler lorsqu'ils sont sous tension en présence d'une atmosphère inflammable. L'appareillage d'essai doit présenter les caractéristiques assignées correctes.

Ne remplacer les composants que par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres pièces peuvent entraîner l'inflammation du fluide frigorigène dans l'atmosphère à la suite d'une fuite.

## **DD.7 Câblage**

Vérifier que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, la corrosion, une pression excessive, des vibrations, des bords tranchants ou tout autre effet environnemental défavorable. La vérification doit aussi tenir compte

des effets du vieillissement ou des vibrations continues des sources comme les compresseurs ou les ventilateurs.

## **DD.8 Détection des fluides frigorigènes inflammables**

Des sources potentielles d'inflammation ne doivent en aucune circonstance être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de fluide frigorigène. Une lampe haloïde (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisée.

## **DD.9 Méthodes de détection des fuites**

Les méthodes de détection de fuite suivantes sont considérées comme acceptables pour les systèmes contenant des fluides frigorigènes inflammables.

Les détecteurs électroniques de fuite doivent être utilisés pour détecter les fluides frigorigènes inflammables mais leur sensibilité peut ne pas être adéquate ou peut nécessiter un réétalonnage. (Les équipements de détection doivent être étalonnés dans une zone sans fluide frigorigène.) S'assurer que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est adaptés

à une utilisation avec la plupart des fluides frigorigènes mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée dans la mesure où le chlore peut réagir avec le produit frigorigène et corroder la tuyauterie en cuivre.

En cas de soupçon de fuite, toutes les flammes nues doivent être éliminées/éteintes.

Si une fuite de fluide frigorigène est trouvée et qu'un brasage est nécessaire, tout le fluide frigorigène du système doit être récupéré ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système à distance de la fuite. L'azote exempt d'oxygène doit ensuite être purgé à travers le système à la fois avant et pendant le processus de brasage.

### **DD.10 Retrait et évacuation**

Lors d'une intervention sur le circuit de fluide frigorigène pour faire des réparations – ou pour tout autre objectif – des procédures conventionnelles doivent être utilisées. Toutefois, il est important de suivre la meilleure pratique dans la mesure où l'inflammabilité est une préoccupation. La procédure suivante doit être suivie :

- Retirer le fluide frigorigène ;
- Purger le circuit avec un gaz inerte ;
- Procéder à l'évacuation ;
- Purger de nouveau avec un gaz inerte ;
- Ouvrir le circuit en coupant ou en brasant.

La charge de fluide frigorigène doit être recueillie dans des bouteilles de récupération correctes. Le système doit être vidangé avec de l'azote exempt d'oxygène pour rendre l'élément sûr. Ce processus peut devoir être répété plusieurs fois. Ne pas utiliser d'air comprimé ou d'oxygène pour cette tâche.

Le vidangeage doit être obtenu en coupant le vide dans le système avec de l'azote exempt d'oxygène et en continuant de remplir jusqu'à ce que la pression de service soit atteinte, puis en ventilant dans l'atmosphère puis finalement en réalisant le vide. Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fluide frigorigène dans le système. Lorsque la charge finale d'azote exempt d'oxygène est utilisée, le système doit être ramené à la pression atmosphérique pour permettre le déroulement

des opérations. Cette opération est absolument vitale si des opérations de brasage doivent avoir lieu sur les tuyauteries. S'assurer que la sortie de la pompe d'évacuation n'est pas proche d'une source d'inflammation et qu'il existe une ventilation.

### **DD.11 Procédures de chargement**

En plus des procédures de chargement conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées.

- S'assurer qu'il ne se produit pas de contamination de différents fluides frigorigènes au cours de l'utilisation de l'équipement de chargement. Les tuyaux ou les conduites doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
- Les bouteilles doivent être maintenues en position verticale.
- S'assurer que le système de réfrigération est relié à la terre avant de charger le système avec le fluide frigorigène.
- Etiqueter le système lorsque le chargement est terminé (si cela n'est pas déjà fait).
- Veiller à ne pas laisser déborder le système de réfrigération.

Avant de procéder au rechargement du système, sa pression doit être essayée avec de l'azote exempt d'oxygène. Le système doit subir les essais de fuite à la fin du chargement mais avant la mise en service. Un essai de fuite doit être réalisé avant de quitter le site.

### **DD.12 Mise hors service**

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien soit parfaitement familiarisé avec l'équipement dans tous ses détails. Une bonne pratique recommandée consiste à récupérer tous les fluides frigorigènes de manière sûre. Avant de réaliser cette tâche, un échantillon d'huile et de fluide frigorigène doit être prélevé au cas où une analyse serait demandée avant la réutilisation du fluide frigorigène récupéré. Il est essentiel de disposer d'énergie électrique avant de commencer cette tâche.

- a) Se familiariser avec l'équipement et son fonctionnement.
- b) Isoler électriquement le système.
- c) Avant d'entamer la procédure, s'assurer de ce qui suit :

- Des équipements de manipulation mécanique sont disponibles, si nécessaire, pour manipuler les bouteilles de fluide frigorigène ;
  - Tout l'équipement de protection personnel est disponible et est utilisé de manière correcte ;
  - Le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente ;
  - L'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
- d) Pomper le système de fluide frigorigène, si possible.
- e) Si un vide n'est pas possible, un collecteur est réalisé pour récupérer le fluide frigorigène à partir de différentes parties du système.
- f) S'assurer que la bouteille est située sur la bascule avant le début de la récupération.
- g) Démarrer la machine de récupération et la faire fonctionner conformément aux instructions du fabricant.
- h) Ne pas laisser déborder les bouteilles. (Pas plus de 80 % de charge de liquide en volume).
- i) Ne pas dépasser la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.

j) Lorsque les bouteilles ont été remplies correctement et que le processus est terminé, s'assurer que les bouteilles et l'équipement sont retirés rapidement du site et que toutes les vannes d'isolation de l'équipement sont fermées.

k) Le fluide frigorigène récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération à moins d'avoir été nettoyé et vérifié.

### **DD.13 Etiquetage**

Une étiquette doit être apposée sur l'équipement indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de son fluide frigorigène. Cette étiquette doit être datée et signée. S'assurer qu'il y a des étiquettes sur les équipements indiquant qu'ils contiennent des fluides frigorigènes inflammables.

### **DD.14 Récupération**

Lorsqu'on vide un système de son fluide frigorigène, pour des opérations de service ou de mise hors service, une bonne pratique recommandée consiste à retirer tous les fluides frigorigènes de manière sûre. Lors du transfert des fluides frigorigènes dans les bouteilles, s'assurer que seules les


appropriées sont utilisées. S'assurer que le nombre correct de bouteilles est disponible pour contenir toute la charge du système. Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le fluide frigorigène récupéré et sont étiquetées pour ce fluide frigorigène (c'est à dire bouteilles spéciales pour la récupération du fluide frigorigène). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape d'évacuation de la pression et de vannes de coupure associées en bon état de marche. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant le début de la récupération. Les équipements de récupération doivent être en bon état de marche et accompagnés d'instructions concernant les équipements qui sont à portée de main et ils doivent être adaptés à la récupération des fluides frigorigènes inflammables. De plus, un jeu de balances étalonnées pour peser doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être équipés de manchons de déconnexion antifuite et être en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifier qu'elle est

en bon état de marche et qu'elle a été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés pour empêcher l'inflammation en cas de dégagement de fluide frigorigène. En cas de doute, consulter le fabricant. Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé à son fournisseur dans la bouteille de récupération correcte et la note correspondante de transfert de déchet doit être établie. Ne pas mélanger les fluides frigorigènes dans les unités de récupération et en particulier dans les bouteilles. Si des compresseurs ou des huiles de compresseur doivent être retirés, s'assurer qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable pour être certain qu'il ne reste pas de fluide frigorigène inflammable dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être réalisé avant de retourner le compresseur à son fournisseur. Seul un chauffage électrique doit être utilisé sur le corps du compresseur pour accélérer ce processus. Lorsque de l'huile est extraite d'un système, cela doit être réalisé en toute sécurité.



## LIEUX CONVENANT A L'UTILISATION

(1) Cet appareil doit être installé sur un mur donnant sur l'extérieur afin de permettre le raccordement des conduits d'entrée et de sortie d'air.



Placez l'appareil sur un mur plan et suffisamment robuste. Assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle sur la face externe du mur (Tuyaux, câbles, etc...) Veillez à ce que l'appareil ne soit pas placé contre des objets qui pourraient obstruer l'entrée et la sortie d'air, comme des meubles ou des rideaux, car cela risquerait d'affecter considérablement ses performances et présenter un risque d'incendie :

- Une distance de 20 cm par rapport à tout obstacle

haut doit être respectée.

- Une distance de 10 cm par rapport à tout obstacle droit et gauche doit être respectée.

(2) Ne placez pas cet appareil à la lumière directe du soleil car cela risquerait d'altérer la peinture de l'appareil et cela entraînera une surchauffe de l'appareil et son extinction.

(3) Cet appareil convient pour une surface d'environ 34 m<sup>2</sup> en mode refroidissement et 24 m<sup>2</sup> en mode chauffage.

## FONCTIONNALITES

Votre climatiseur a été conçu et fabriqué en respectant les normes d'ingénierie moderne les plus rigoureuses. Ses nombreuses fonctionnalités comprennent une télécommande et une fonction WiFi qui vous permettront de contrôler tous les modes de fonctionnement en toute simplicité, mais aussi :

- **Une conception de système de réfrigération permettant de refroidir ou de réchauffer l'air instantanément en cas de besoin.**
- **Un dispositif permettant d'orienter les ailettes de sortie d'air de façon automatique avec une fonction oscillation.**

De plus, lorsque l'appareil est éteint, la sortie d'air peut être fermée afin d'éviter toute entrée de poussière.

- Un cycle de déshumidification de l'air filtré afin d'améliorer les conditions de respiration grâce à un puissant processus de déshumidification.

- Une minuterie programmable de 24 heures pouvant être utilisée avec les paramètres de climatisation, de chauffage ou de déshumidification d'air.

- De nombreuses protections telles qu'une temporisation de 3 minutes pour le redémarrage du compresseur suite à un arrêt.

## INSTRUCTIONS RELATIVES AU DEBALLAGE


1. Placez l'appareil en position droite avant le déballage.

2. Coupez les bandes d'emballage précautionneusement (attention ne pas introduire de lames à l'intérieur du carton).

3. Saisissez les poignées de transport du carton et soulevez le avec précaution, puis soulevez l'appareil pour enlever le fond de l'emballage.

4. Vérifiez le contenu de l'emballage et l'état de l'appareil. Si celui-ci est endommagé ou si une pièce est manquante : ne pas utiliser, contacter le revendeur.


## CONTENU DE L'EMBALLAGE



- 1 x Climatiseur fixe monobloc (1)
- 1 x Gabarit de montage (2)
- 2 x Feuilles plastiques pour la mise en forme des conduits d'entrée et de sortie d'air (3)
- 1 x Sachet de 7 chevilles 8x40mm et 7 vis 5x60mm (4 et 7)
- 1 x Kit de finition : grilles, bagues, chaînes de retenu pour entrée et sortie d'air (5)
- 1 x Télécommande (6) (piles non incluses – 2 x 1,5 VOLTS AAA (CR03) requises)
- 1 x Rail de suspension (8)
- 1 x Kit de fixation basse (9 et 10)
- 1 x manuel d'installation et d'utilisation

## DESCRIPTION


---




- 1. Ecran de contrôle
- 2. Entrée d'air
- 3. Volet oscillant
- 4. Façade avant
- 5. Tuyau de drainage
- 6. Sortie d'air
- 7. Encoche de suspension
- 8. Façade arrière
- 9. Entrée d'air

## OUTILS NECESSAIRES À L'INSTALLATION

---




1



2



3



4



5



6



7





8

1. Niveau à bulle
2. Perceuse
3. Mètre ruban
4. Trépan de 180mm
5. Foret à béton 8mm
6. Cutter
7. Foret à béton 20mm
8. Crayon

## INSTALLATION

---


1. Collez le gabarit d'installation fourni à l'emplacement choisi sur le mur, en vous assurant que la ligne de référence est droite à l'aide d'un niveau à bulle.



2. Percer un trou pour le passage du tuyau de drainage à l'aide d'un foret de 20mm. Assurez-vous que le trou est incliné vers le bas (min. 5 degrés) afin que l'eau puisse s'écouler correctement.


3. Utilisez un trépan de 180 mm pour percer les deux trous d'entrée et de sortie d'air de l'appareil, en vous assurant que les deux trous sont en parfaite adéquation avec le gabarit.

Percez les trous marqués à l'aide d'un foret de 8 mm à béton et insérez les chevilles. Alignez le rail de suspension avec les trous et fixez-le en position à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que le rail de suspension est solidement fixé au mur et qu'il n'y a aucun risque de basculement ou de chute de l'appareil.





6. Allez à l'extérieur et coupez la longueur de tube excédentaire à l'aide d'un cutter, en vous assurant que la coupe soit aussi nette que possible.

4. En Utilisant le gabarit, marquer la position des trous pour la fixation du rail de suspension, en utilisant un niveau à bulle pour vous assurer qu'il est droit.





5. Roulez les feuilles plastiques pour former un tube et introduisez-les de l'intérieur dans les trous de 180 mm précédemment percés. Assurez-vous que les tubes sont au ras de la paroi intérieure.






7. Assurez-vous que les chaînes de fixation sont placées sur le côté intérieur de la grille de protection extérieure. Pliez ensuite la grille en deux. Faites glisser la grille à l'extérieur à travers l'orifice d'entrée ou de sortie d'air.

Déplier la grille extérieure en prenant soin de positionner le marquage « UP » vers le haut et le marquage « DOWN » vers le bas : ces marquages sont situés à l'intérieur de la grille. Fixez solidement les chaînes en les accrochant à la bague de finition intérieure. La grille extérieure reste ainsi fermement en position. Répétez l'opération pour la deuxième grille.



9. Une fois les chaînes ajustées et bien fixées, coupez et retirez tout excédent de chaîne.


11. Soulevez l'appareil, alignez les trous de suspension se trouvant sur la façade arrière avec les crochets du rail de suspension et déposez doucement l'appareil sur les crochets. Dans le même temps, faites glisser le tuyau de drainage à travers le trou de drainage jusqu'à l'extérieur.



**REMARQUE** : l'extrémité du tuyau doit être placée dans un espace ouvert ou un drain. Evitez

d'endommager ou de comprimer le tuyau de drainage pour assurer un drainage correct de l'appareil.

12. Assurez-vous que le climatiseur soit correctement positionné et notamment que l'entrée et la sortie d'air soient ajustées avec les trous préalablement percés. Fixez fermement le climatiseur sur le mur à l'aide du kit de fixation basse pour éviter tout risque de vibration et de bruit excessif.



13. Raccordez l'appareil à un socle de prise de courant mural 16A muni d'une broche de terre. Quand l'appareil est raccordé au réseau d'alimentation, un bip sonore se fait entendre, puis


l'appareil passe en mode veille automatiquement après une phase d'initialisation. L'écran de contrôle affiche la température ambiante.

# PANNEAU DE COMMANDE ET CONTROLE A DISTANCE / DESCRIPTION DES FONCTIONS

---

## Ecran et panneau de contrôle

---




**Attention : si le climatiseur a été incliné ou couché, attendre au moins 2 heures avant de l'utiliser.**

- 1. Affichage numérique    2. Mode refroidissement    3. Mode ventilation**  
**4. Mode déshumidification    5. Mode chauffage    6. Mode Silencieux**  
**7. Vitesse sélectionnée    8. Augmenter/Diminuer    9. Minuterie**  
**10. Sélection vitesse    11. Sélection mode    12. Mise en marche/ Veille**



## Télécommande

Le climatiseur peut également être commandé avec la télécommande. Deux piles 1.5V AAA (LR03) sont nécessaires.



1. POWER : touche de mise en marche / mise en veille
2. MODE : touche de Sélection MODE (refroidissement (❄), ventilation (🌀), déshumidification (💧), chauffage (☀))
3. FAN : touche de sélection vitesse de ventilation (faible, moyenne ou élevée)
4. LED : touche allumage ou extinction du panneau de contrôle (en période de sommeil par exemple)
5. ▲ : augmenter la température ou le temps de minuterie
6. ▼ : diminuer la température ou le temps de minuterie
7. SILENT : touche mode silencieux. En mode « Silent » (Silencieux), le bruit est plus faible, le ventilateur fonctionne à basse vitesse.
8. SWING : touche pour activer et désactiver la fonction balayage du volet oscillant.
9. TIMER : touche minuterie

## Commandes disponibles

### 1. TOUCHE DE MISE EN MARCHÉ ou DE MISE EN VEILLE ( / POWER)

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche. Réappuyez une seconde fois pour passer de nouveau en mode veille.

À la mise en marche :






- la température sélectionnée lors de la dernière utilisation s'affiche sur l'écran LCD et l'appareil

fonctionne dans le mode refroidissement, ventilation, déshumidification ou chauffage.

- de plus, les ailettes de ventilation s'ouvrent et oscillent si le mode oscillant avait été choisi lors de la dernière utilisation.

### 2. TOUCHE ( / MODE)




Après la mise en marche, pour changer le mode de fonctionnement, appuyez sur cette touche pour sélectionner successivement les différents modes de fonctionnement suivants : le ref-

roidissement (  ), la ventilation (  ), la déshumidification (  ), le chauffage (  ) ou à nouveau le refroidissement (  ).

Le symbole correspondant au mode choisi s'affiche sur l'écran.

#### 2.1 Mode refroidissement

Le mode refroidissement est par défaut réglé à 22 °C et refroidit l'air tout en envoyant de l'air chaud à l'extérieur. La température souhaitée peut être réglée

entre 16 et 30°C à l'aide des touches  et . La vitesse du ventilateur peut également être réglée à l'aide de la touche «  / FAN ».


#### 2.2 Mode déshumidification

Le mode déshumidification extrait l'humidité de l'air, qui sera drainée à l'extérieur à l'aide du tuyau de drainage installé. La vi-

tesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode déshumidification.



## 2.3 Mode ventilation

En mode ventilation, l'appareil fait circuler l'air dans la pièce, mais ne refroidit pas, ne chauffe pas et

ne déshumidifie pas. La vitesse du ventilateur peut être réglée à l'aide de la touche «  / FAN ».


## 2.4 Mode chauffage

Le mode chauffage est par défaut réglé à 24 °C et réchauffe l'air tout en envoyant de l'air plus froid à l'extérieur. La température souhaitée peut être réglée entre

16 et 30°C à l'aide des touches  et . La vitesse du ventilateur peut également être réglée à l'aide de la touche « vitesse ».

## 3. TOUCHE / FAN : Vitesse de ventilation

Appuyez sur cette touche pour changer la vitesse du ventilateur entre Faible, Moyenne et Elevée. La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode « déshumidification » ou « silencieux ». Le symbole correspondant à

la vitesse choisie s'affiche sur l'écran. Exemple :  pour vitesse maximum.

## 4. TOUCHE LED (Accessible seulement à partir de la télécommande)

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'affichage sur l'appareil. Cela peut être un choix

pendant les heures de sommeil par exemple.

## 5. TOUCHES DE REGLAGE de la TEMPERATURE et du TEMPS ( et )

En mode refroidissement ou chauffage :

- la touche «  » permet d'augmenter la température programmée.

- la touche «  » permet de di-

minuer la température programmée.

NOTA : la température ne peut pas être sélectionnée en mode ventilation et déshumidification.

En mode PROGRAMMATEUR (🕒) : - la touche «▲» permet d'augmenter le temps programmé.

- la touche «▼» permet de diminuer le temps programmé.

## 6. TOUCHE SILENT : mode silencieux (Accessible seulement à partir de la télécommande)

Le mode silencieux peut également être activé à partir de l'application Wifi. Il ne fonctionnera que dans le mode refroidissement ou chauffage. La vitesse du ventila-

teur sera réduite et le bruit sera plus faible.

Le symbole  s'affiche sur l'écran.

## 7. TOUCHE SWING (Accessible seulement à partir de la télécommande)

Appuyer sur cette touche pour activer et désactiver la fonction balayage du volet oscillant.

Le mouvement peut être arrêté dans la position souhaitée.

## 8. TOUCHE minuterie (🕒 / TIMER)

**ARRET AUTOMATIQUE** : lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur cette touche, l'heure s'affiche sur l'écran et clignote. A l'aide des touches ▲ ou ▼ la durée peut être réglée entre 1 et 24 heures par incrémentation d'une heure à chaque fois. L'écran continue de clignoter


après le dernier appui. Après le 5ème clignotement, la durée demandée est prise en compte et l'affichage de l'heure est remplacé par celui de la température programmée. Le symbole **H** apparaît sur l'écran. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil s'arrête automatiquement.

**DEMARRAGE RETARDE** : lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche Minuterie, l'heure s'affiche sur l'écran

et clignote. A l'aide des touches ▲ ou ▼ réglez le temps souhaité. L'écran continue de clignoter après le dernier appui.

Après le 5ème clignotement, la durée demandée est prise en compte et l'affichage de l'heure devient fixe. Le symbole **H** apparaît sur l'écran ainsi que les sym-

boles des différents modes programmés avant la mise en veille. Une fois la minuterie écoulee, l'appareil démarre dans le même mode avec les mêmes para-

NOTA : pour remettre à zéro la minuterie après programmation, appuyez 2 fois sur  .

Le symbole **H** disparaît de l'écran.

## **PROTECTION COMPRESSEUR**

Pour augmenter la durée de vie du compresseur, lors de la mise sous tension, ou d'une mise en marche, un délai de 3 minutes est nécessaire avant que le compresseur ne démarre. Afin de

protéger la durée de vie du compresseur et des composants électroniques, ne mettez pas l'appareil en marche pendant au moins 5 minutes après l'avoir éteint.

## **CONFIGURATION DU WIFI ET FONCTIONS INTELLIGENTES**

### **Configuration du wifi**

#### **Avant de commencer :**

- Assurez-vous que votre routeur fournit une connexion standard de 2,4 GHz.
- Si votre routeur est à double bande, assurez-vous que les deux réseaux ont des noms de réseau différents (SSID). Le fournisseur de votre routeur / fournisseur de services Internet est en mesure de vous fournir des conseils spécifiques à votre rou

-teur.

- Placez le climatiseur le plus près possible du routeur pendant la configuration.
- Une fois l'application installée sur votre téléphone, éteignez la connexion de données et assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre routeur via le Wifi.

## Télécharger l'application sur votre téléphone

• Téléchargez l'application « SMART LIFE » à partir de la boutique de votre choix en utili-

sant les QR codes ci-dessous, ou en cherchant l'application dans la boutique de votre choix.



Android




IOS

## Méthodes de connexion disponibles pour la configuration

• Le climatiseur dispose de deux modes de configuration différents, Quick

Connection et AP (Access Point). La connexion rapide est un moyen rapide et simple de configurer l'appareil. La connexion AP utilise une connexion Wifi locale directe entre votre téléphone et le climatiseur pour télécharger les données du réseau.

• Avant de démarrer la configuration, mettez le climatiseur en

mode veille, puis, pour passer en mode de connexion Wifi, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes (jusqu'à ce que vous entendiez un bip).


• Veuillez vous assurer que votre appareil est dans le mode de connexion Wifi approprié pour le type de connexion que vous tentez d'exécuter. Le clignotement du témoin Wifi sur votre climatiseur vous l'indiquera :

### **Type de connexion / Fréquence des clignotements**

Connexion rapide / Clignote deux fois par seconde

AP (Access Point) / Clignote une fois toutes les trois secondes

## Changement de type de connexion


Pour changer le mode de connexion Wifi de l'appareil, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

### IMPORTANT


En raison du développement continu de l'application SMART LIFE, la mise en page, l'ordre et les fonctions disponibles peuvent changer. Les informations et illustrations données ci-après constituent une aide efficace, mais elles ne sont données, par conséquent, seulement à titre d'exemples.

### Enregistrer l'application


1. Appuyez sur le bouton «Register» (Enregistrer) au bas de l'écran.




2. Liez la Politique de confidentialité et appuyez sur le bouton «Agree» (Accepter).




3. Entrez votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone et appuyez sur «Continue» (Continuer) pour vous inscrire.




4. Un code de vérification vous est envoyé selon la méthode que vous avez choisie en phase 3.



5. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez créer. Il doit être de 6 à 20 caractères, avec des lettres et des chiffres.



6. L'application est maintenant enregistrée. Vous pourrez à présent vous connecter automatiquement selon cet enregistrement.



## **Configuration de votre maison dans l'application**


SMART LIFE est conçue pour fonctionner avec un grand nombre d'appareils intelligents compatibles de votre maison. Elle peut également être configurée pour fonctionner avec plusieurs appareils dans différentes maisons. Ainsi, au cours du processus de configuration, l'application nécessite que différentes

zones soient créées et nommées pour permettre une gestion facile de tous vos appareils. Lorsque de nouveaux appareils sont ajoutés, ils sont affectés à l'une des pièces que vous avez créées.



## Création de pièces

1. Appuyez sur le bouton ADD HOME (AJOUTER une MAISON).




2. Saisissez un nom pour votre maison.

3. Appuyez sur le bouton «Location» (Emplacement) pour sélectionner l'emplacement de votre maison. (Voir CONFIGURATION DE VOTRE EMPLACEMENT ci-dessous.)


4. De nouvelles pièces peuvent être ajoutées en appuyant sur l'option ADD ANOTHER ROOM en bas. (Voir AJOUTER UNE AUTRE PIECE ci-dessous.)

5. Décochez les pièces qui ne sont pas requises sur l'application.

6. Appuyez sur DONE (TERMINE) dans le coin supérieur droit.




## CONFIGURATION DE VOTRE EMPLACEMENT.



Utilisez votre doigt pour déplacer le symbole « MAISON » orange. Lorsque le symbole se trouve à l'emplacement approximatif de votre maison, appuyez sur le bouton de confirmation dans le coin supérieur droit.

## AJOUTER UNE AUTRE PIECE




Saisissez le nom de la pièce et appuyez sur «Done» (Terminé) dans le coin supérieur droit.

## **Connexion a l'aide d'une connexion rapide**


Avant de commencer la connexion, assurez-vous que l'appareil est en mode veille, avec le voyant WIFI clignotant deux fois par seconde. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions pour changer le mode

de connexion données ci-avant. Assurez-vous également que votre téléphone est connecté au réseau WIFI. (Nous vous conseillons de désactiver les données mobiles pendant la configuration.)


1. Ouvrez l'application et appuyez sur « + » pour ajouter un appareil ou utilisez le bouton «Add device» (Ajouter un appareil).




2. Sélectionnez le type d'appareil : « Air Conditionner » (Climatiseur).




3. Entrez votre mot de passe WIFI et appuyez sur « Next » (Suivant).



4. Assurez-vous que le voyant WIFI du climatiseur clignote deux fois par seconde, puis appuyez sur le bouton « suivant » en bas de l'écran pour confirmer.



5. L'appairage entre l'application et le climatiseur démarre. Attendez que ce soit terminé. Si l'opération échoue, réessayez. En cas d'échec, consultez la section de dépannage pour obtenir de l'aide supplémentaire.




## Connexion en mode AP (autre méthode)


Avant de commencer la connexion, assurez-vous que l'appareil est en mode veille, avec le voyant WIFI clignotant une fois par seconde. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions données ci-avant pour changer le

mode de connexion WIFI. Assurez-vous également que votre téléphone est connecté au réseau WIFI. (Nous vous conseillons de désactiver les données mobiles pendant la configuration.)


1. Ouvrez l'application et appuyez sur « + » pour ajouter un appareil ou utilisez le bouton «Add device» (Ajouter un appareil).




2. Sélectionnez le type d'appareil : « Air Conditionner » (Climatiseur).




3. Entrez votre mot de passe WIFI et appuyez sur « Next » (Suivant).



4. Appuyez sur le bouton « AP Mode » (Mode AP) en haut à droite de l'écran.




5. Assurez-vous que le voyant WIFI du climatiseur clignote lentement (une fois toutes les trois secondes), puis appuyez sur le bouton « suivant » en bas de l'écran pour confirmer.



6. Accédez aux paramètres réseau de votre téléphone et connectez-vous à la connexion « SmartLife xxx ». Il n'y a pas de mot de passe à entrer. Revenez ensuite à l'application pour terminer la configuration.

#### Connect your mobile phone to the device's hotspot

1. Please connect your phone to the hotspot shown below



2. Return to this app and continue adding devices

Une fois le processus d'appairage terminé, revenez aux paramètres réseau de votre téléphone pour vous assurer que votre téléphone est reconnecté à votre routeur WIFI.


# Contrôle de votre appareil au moyen de l'application

## Ecran d'accueil

**Changer de maison :** si vous avez un certain nombre d'appareils dans différentes maisons, vous pouvez changer entre elles.

**Informations environnementales** indique la température et l'humidité extérieures en fonction de l'emplacement indiqués.

**Smart Scene :** vous permet de programmer un comportement intelligent basé sur l'environnement intérieur et extérieur.




**Ajouter :** ajoutez un appareil à l'application et suivez le processus de configuration.

**Pièce :** permet de visualiser les unités installées dans chaque pièce. Permet également d'ajouter, de supprimer ou de renommer des pièces

**Profil :** permet de modifier les paramètres et d'ajouter des appareils à l'aide d'un QR code fourni par un ami.

Chaque appareil dispose de sa propre entrée sur l'écran d'accueil pour permettre à l'utilisateur d'allumer ou d'éteindre rapidement l'appareil, ou accéder à l'écran de l'appareil pour apporter des modifications.

Exemple :



**Nom du climatiseur :**

appuyez pour accéder à l'écran de l'appareil.

**MARCHE/ARRET**

: utilisez ce bouton pour activer ou désactiver rapidement l'appareil.

## Ecran de l'appareil

L'écran de l'appareil est l'écran de commande principal du climatiseur, donnant accès à toutes les commandes pour modifier les fonctions et les paramètres.

**Retour** : retourne à l'écran d'accueil.

**Température actuelle de la pièce** : affiche la température de la pièce.

**MODE** : pour changer le mode de fonctionnement du climatiseur : refroidissement, chauffage, déshumidification ou ventilation.

**VITESSE** : pour changer la vitesse du ventilateur : faible, moyenne et élevée.

**Diminuer** : pour diminuer la température ou le temps désiré.

**Mode silencieux** : pour passer en mode silencieux (diminution de la vitesse des ventilateurs). Pressez à nouveau pour annuler le mode silencieux.

**Mise en marche ou mise en veille** du climatiseur

**Modifier** : pour changer le nom du climatiseur.

**Température programmée**

**Mode de fonctionnement en cours.**

**Balayage** : pour activer et désactiver la fonction balayage du volet oscillant

**PROGRAMME** : pour ajouter un ensemble d'opérations programmées.

**Minuterie** : pour un arrêt automatique ou un démarrage retardé.

**Augmenter** : pour augmenter la température ou le temps désiré.

\* En raison du développement continu de l'application, la mise en page et les fonctions disponibles peuvent changer.

## Smart Scenes

Smart Scenes est un outil puissant qui permet de personnaliser le fonctionnement du climatiseur en fonction des conditions de la pièce et des influences extérieures. Cela donne à l'utilisateur

la possibilité de spécifier des actions beaucoup plus judicieuses. Celles-ci sont divisées en deux catégories : Scene et Automatisation.

### Scene (Scénario)


Permet d'ajouter un bouton tactile à l'écran d'accueil. Le bouton peut être utilisé pour modifier un certain nombre de paramètres en une seule fois et peut modifier tous les paramètres de l'appareil.

Un certain nombre de scènes peuvent facilement être configurées, permettant ainsi à l'utilisateur de choisir rapidement parmi un certain nombre de configurations prédéfinies.

Exemple :

<p>1. Appuyez sur l'onglet Smart (scénario) au bas de l'écran d'accueil.</p> 	<p>2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit pour ajouter un scénario.</p> 	<p>3. Sélectionnez « Scène » (Launch Tap-to-run pour créer un nouveau scénario.</p> 
--	--	---






4. Appuyez sur la flèche à côté du « NOM » pour entrer le nom de votre scénario.

« Afficher sur la page d'accueil » (Show on Home Page) : laissez cette option activée si vous souhaitez que le scénario s'affiche sous la forme d'un bouton sur l'écran d'accueil.

Appuyez sur + pour ajouter l'action requise.

Sélectionnez ensuite le climatiseur dans la liste des appareils.

5. Choisissez une fonction, définissez sa valeur, puis appuyez sur le bouton « Retour » en haut à droite pour revenir à l'écran précédent.



6. Une fois que toutes les fonctions requises ont été ajoutées, appuyez sur le bouton « Enregistrer » (Save) dans le coin supérieur droit pour finaliser et enregistrer votre nouveau scénario.


## Automatisation

L'automatisation permet de configurer une action automatique pour l'appareil. Cela peut être déclenché par le temps, la température intérieure, l'humidité de la pièce, les conditions météorologiques ou une série d'autres facteurs.


1. Appuyez sur l'onglet Scénario (SMART) au bas de l'écran d'accueil.



2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit pour ajouter un scénario.




3. Sélectionnez « Scène » (Launch Tap-to-run) pour créer un nouveau scénario.




4. La configuration est très similaire à celle de la page précédente, mais comprend une section supplémentaire pour spécifier un déclencheur pour le démarrage du scénario. Appuyez sur la flèche à côté du « NOM » pour entrer le nom de votre scénario. « Afficher sur la page d'accueil » (Show on Home Page) : laissez cette option activée si vous souhaitez que le scénario s'affiche sous la forme d'un bouton sur l'écran d'accueil. Appuyez sur + à côté de « Lorsqu'une condition est satisfaite » (When any condition is satisfied) pour ajouter la condition « déclencheur ». Appuyez sur + à côté de « Exécuter les actions » pour ajouter l'action requise. Sélectionnez ensuite le climatiseur dans la liste des appareils.

5. Sélectionnez la condition dans laquelle l'automatisation doit commencer. Un certain nombre de déclencheurs peuvent être combinés.



7. Une fois que toutes les fonctions requises ont été ajoutées, appuyez sur le bouton «Enregistre» (Save) dans le coin supérieur droit pour finaliser et enregistrer votre nouveau scénario.

L'automatisation est maintenant configurée, elle peut être activée et désactivée à l'aide de la bascule montrée sur l'image présentée à l'étape 2.



### Onglet profil

L'onglet « Profil » vous donne la possibilité de modifier vos coordonnées et d'utiliser les fonctions supplémentaires de l'appareil.

### Modification du nom de votre appareil

Dans l'un des écrans de l'appareil, d'autres paramètres de l'appareil peuvent être accessibles en appuyant sur les trois points dans le coin supérieur droit.

L'option du haut vous permet de changer le nom de l'appareil pour quelque chose de plus pertinent à l'utilisation du produit, comme « Climatiseur du salon ». Dans le menu, vous avez également la possibilité de configurer une fonction verrouillage ou de changer votre mot de passe.

### Partage de dispositifs

Cela vous permet de partager l'accès aux commandes de votre climatiseur avec vos amis et votre famille.

Dans la page « Gestion de la maison » (Home Management), sélectionnez « Ma Maison ». Vous pouvez alors ajouter des « Membres » (Add Member) qui auront accès au contrôle de votre climatiseur.

## ENTRETIEN

---

### VEUILLEZ ETEINDRE L'APPAREIL AVANT LE NETTOYAGE

Utilisez un aspirateur muni d'une brosse souple pour retirer les particules de poussière.

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié et ensuite, séchez-le.

### FILTRES À AIR

Nettoyer le filtre à air toutes les 2 semaines. Si le filtre est sale, l'efficacité du climatiseur sera réduite.

Le filtre à air est situé sur le dessus de l'appareil. Il peut être retiré en tirant vers le haut les 2 petits ergots se trouvant sur l'arrière du filtre.

Prenez garde à ce que de l'eau ou un autre liquide n'entre pas en contact avec toute partie électrique pendant le nettoyage.

Ne pas utiliser de DILUANT, d'ALCOOL ou D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.

Pour le nettoyage, utiliser de l'eau chaude (environ 40°C / 104°F) avec un peu de détergent neutre.

**IMPORTANT :**

Rincer et sécher correctement le filtre avant le remontage.

**Ne jamais utiliser l'appareil sans son filtre.**

## DEPANNAGE

---

Ne pas réparer ou démonter le climatiseur. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée invalidera la garantie et pourrait entraîner une défaillance, des dommages corporels et maté-

riels. Utilisez ce climatiseur uniquement comme indiqué dans le présent manuel d'utilisation et n'effectuez que les opérations permises par ce manuel.

<b>Problèmes</b>	<b>Raisons</b>	<b>Solutions</b>
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Il n'y a pas d'électricité.	Vérifiez que l'appareil est branché et que le disjoncteur n'a pas sauté.
	La température ambiante est trop basse ou trop élevée.	Utilisez la machine uniquement à une température ambiante comprise entre 7 et 35 °C.
	En mode refroidissement, la température ambiante est inférieure à la température désirée ; en mode chauffage, la température ambiante est supérieure à la température désirée.	Réglez la température désirée.
	En mode déshumidification, la température ambiante est basse.	Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 17 °C dans ce mode.
	Il y a de la lumière directe du soleil.	Ne pas exposer le climatiseur directement au rayon du soleil.
L'effet de refroidissement ou de chauffage est faible.	Les portes ou les fenêtres sont ouvertes ; il y a beaucoup de monde ; ou en mode refroidissement, il existe d'autres sources de chaleur (p. ex., des réfrigérateurs).	Fermez les portes et les fenêtres ; augmentez la puissance de climatisation.
	Le filtre protecteur est sale.	Nettoyez ou remplacez le filtre protecteur.
	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée.	Dégagez les obstacles ; assurez-vous que l'appareil

		est installé conformément aux instructions.
Le climatiseur fuit.	L'appareil n'est pas droit.	Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est horizontal, sinon, retirez-le du mur et redressez-le.
	Le tuyau de vidange est bloqué.	Vérifiez le tuyau de vidange pour vous assurer qu'il n'est pas bouché ou pincé.
Le compresseur ne fonctionne pas.	La protection contre la surchauffe est opérationnelle.	Attendez 3 minutes jusqu'à ce que la température soit abaissée, puis redémarrez la machine.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre l'appareil et la télécommande est trop grande. La télécommande n'est pas pointée dans la direction du récepteur de l'appareil.	Rapprochez la télécommande du climatiseur et assurez-vous qu'elle est directement orientée vers le récepteur.
	Les piles sont mortes ou trop faibles.	Remplacez les piles.

Si des problèmes n'apparaissent pas dans le tableau ou si les solutions recommandées ne fonctionnent pas, veuillez contacter notre service après-vente.

## SPECIFICATIONS

### Référence du modèle : YWD1-10HD FC-3-W

Caractéristiques	Symbole	Valeur	Unité
Puissance frigorifique / calorifique nominale	<b><i>P<sub>rated</sub></i></b>	<b>2.93 / 2.35</b>	<b>kW</b>
Puissance frigorifique absorbée nominale	<b><i>P<sub>EER</sub></i></b>	<b>1.12</b>	<b>kW</b>
Puissance calorifique absorbée nominale	<b><i>P<sub>COP</sub></i></b>	<b>0.745</b>	<b>kW</b>
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	<b><i>EER<sub>rated</sub></i></b>	<b>2.60</b>	-
Coefficient de performance	<b><i>COP<sub>rated</sub></i></b>	<b>3.10</b>	-
Consommation d'électricité en mode "veille"	<b><i>P<sub>SB</sub></i></b>	<b>1.3</b>	<b>W</b>
Consommation d'électricité des appareils double conduit	<b><i>Q<sub>DD</sub></i></b>	<b>1.042 (froid)</b>	<b>DD : kWh/a</b>
	<b><i>Q<sub>SD</sub></i></b>	<b>0.685 (chaud)</b>	<b>SD : kWh/h</b>
Niveau de puissance acoustique	<b><i>L<sub>WA</sub></i></b>	<b>58</b>	<b>dB(A)</b>
Importé par	<b>EUREM_ 5 RUE MONTGOLFIER 79233 PRAHECQ_FRANCE</b>		


Source d'alimentation	220-240V~ 50Hz
Puissance nominale (EN60335)	1120W (refroidissement) 745W (chauffage)
Capacité de refroidissement / de chauffage	10000 BTU / heure / 8020 BTU / heure
Débit d'air	500m <sup>3</sup> /h
Capacité de déshumidification	24 litres / jour
Réfrigérant	R290 (290g)
Dimensions (mm)	1000 x 200 x 585 mm
Classe IP	IPX0

Cet appareil est équipé d'un fusible de type T3 ; 15AH ; 250Vac. Ne jamais le remplacer par un fusible ayant des caractéristiques différentes. Toute intervention doit être faite par un électricien qualifié. Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'envi-

ronnement et peut être responsable du réchauffement planétaire global s'il s'échappe dans l'atmosphère. (UE) n° 517 / 2014 : R290 est un gaz à effet de serre fluoré relevant du protocole de Kyoto. Son potentiel de réchauffement planétaire (GWP) est 3.

## RECYCLAGE

---



*AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2012/19/UE*

**Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.**

Le symbole ci-dessous (TRIMAN) indique au consommateur qu'il achète un produit comportant un ou des emballages, un manuel, etc, qui se recyclent et qu'il doit en conséquence accomplir un geste de tri (bac recyclage, point d'apport volontaire, retour en magasin ou déchetterie), plutôt que de les jeter avec les ordures ménagères non triées.





# **BON DE GARANTIE**

## **CACHET DU REVENDEUR**

**DATE :**

**NOM DU CLIENT :**

### **GARANTIE**

**Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (emballage, produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés.) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.**