



LNE

Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES

29 avenue Roger Henneguin - 78197 Trappes Cedex

Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Ce document annule et remplace le document n° F014414 - CEMATE/1 et constitue une extension du PV correspondant.

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 28 février 2005

N° F014414 - CEMATE/7

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par :

GROSFILLEX
BP 02 - Arpent
01107 OYONNAX CEDEX

Marque commerciale :

LAMBRIS G.O - LINE 3000 - LINE COLOR 3000 -
LINE 2000 - LINE COLOR 2000 - IMPRESSION -
375 COLOR - LAMBRIS PVC - LAMBRIS PVC 125 -
EVOLUTION 3000 - ALLURE - LINE 2000 RC -
CLASSIC - V375 EVOLUTION 3000

Description sommaire :

Composition globale : PVC rigide référencé « 6314 », recouvert sur une face de 1 à 3 couches d'encres vinyliques et d'une couche de vernis acrylique.

Application :

Lambris PVC alvéolaire pour revêtement décoratif des murs et plafonds d'habitations.

Masse :

(1,6) kg/m²

Epaisseur :

(8) mm

Coloris :

Divers - Aspect : divers (finition brute, satinée, brillante, relief, etc.)

Rapport d'essais :

N° F014414 - CEMATE/7 du 27 février 2006

Nature des essais : Essai(s) par rayonnement.

Classement :

M1

Durabilité du classement (annexe 22) :

NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° F014414 - CEMATE/7 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Nota : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-Verbal et rapport annexé.

Trappes, le 27 février 2006



ESSAIS

Accréditation
N° 1-0608
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Le Chef de la Division
Comportement au Feu

Alain SAINRAT



Le Responsable de l'essai

Marc LE QUERE

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial - 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00

Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244

Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP