
# FICHE PRODUIT TRAPFEU30HA

## Trappe coupe-feu 30 min en applique pour plafond



#### **DESCRIPTION**

La trappe de visite est constituée de :

- · un cadre en acier galvanisé 15/10° prépeint blanc
- · un ouvrant rabattable et démontable en plaque de plâtre coupe feu
- · une fermeture par batteuse à vis affleurante
- · un câble de sécurité de retenue d'ouvrant.

#### **APPLICATION ET SOLUTIONS**

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction sèche en plaque de plâtre NF ou béton à haute protection au feu.


Classement El30: n° PV EFR-17-003494

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation		Dimensions en mm								
Référence	Cote p	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Poids (kg)	Code EAN	
TRAPFEU30HA03000300	300	300	325	325	366	366	47	5,40	3601590008277	
TRAPFEU30HA04000400	400	400	425	425	466	466	47	7,80	3601590008284	
TRAPFEU30HA05000500	500	500	525	525	566	566	47	12,00	3601590004446	
TRAPFEU30HA06000600	600	600	625	625	666	666	47	15,00	3601590004453	
TRAPFEU30HA07000700*	700	700	725	725	766	766	47	18,50	3601590008291	
TRAPFEU30HA (Hauteur x Largeur)	D	Dimensions comprises entre 300 et 700 mm (2 semaines de délai à réception de commande)								

<sup>\*</sup> uniquement sur plafond en plaque de plâtre Hauteur = côté paumelle / Largeur = côté perpendiculaire


www.psigroupe.com



### MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :

- ▶ Mètre ruban et crayon : vérification ou mesure et traçage suivant les cotes de réservation.
- Niveau et équerre : vérification de l'alignement et de l'équerrage.
- > Scie à guichet : découpe du support.
- ▶ **Rabot :** ajustage de la réservation si nécessaire.
- ► **Tournevis :** ouverture et fermeture de l'ouvrant.
- ▶ Visseuse et serre-joint : fixation des chevêtres et du dormant de la trappe.
- ▶ Raccord T : pièce de raccordement de deux fourrures perpendiculaires (Référence PAI : RACCORD T).



Fixation avec raccord T ou ...

2

